



ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БEOГPАД"
Београд, Книгиње Љубице 29, Београд
www.gsp.co.rs

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БEOГPАД"

Бр. 229/15

08 OCT 2015

20... године

БEOГPАД, Книгиње Љубице бр. 29

Број: ВНД-229/15

Датум: 30.09.2015. год.

XIV-1/1-ТТ/ДТ

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 229/7 од 30.09.2015. године и чл. 49. Статута ЈКП ГСП "Београд" број 3644 од 29.03.2013. године, доносим

ОДЛУКУ

I О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- По спроведеном поступку за набавку: **Ултрабрзи прекидач и контакт ултрабрзог прекидача – по партијама** (назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 Прекидачи снаге), бр. ВНД-229/15, **УГОВОРИ СЕ ДОДЕЉУЈУ** следећим понуђачима:
 - «**MINEL GENERAL ELECTRIC**» д.о.о., Нехруова 111/V - за партију 2 предмета набавке. Укупна вредност набавке која се уговора за изабрану партију износи **358.000,00** динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност партије која се уговара износи **456.000,00** динара.
 - «**SIEMENS**» д.о.о., Омладинских бригада 21, 11070 Нови Београд са подизвођачем „**ЕНИПИНВЕСТ**“ д.о.о., Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница» - за партију 1 предмета набавке. Укупна вредност набавке која се уговора за изабрану партију износи **23.158.735,00** динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност партије која се уговара износи **23.940.000,00** динара.

Укупна вредност уговорених партија износи 23.516.735,00 динара. Укупна процењена вредност уговорених партија износи 24.396.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

- Број набавке: ВНД -229/15
- Предмет набавке - Добра: **Ултрабрзи прекидач и контакт ултрабрзог прекидача – по партијама**
- Назив и ознака из општег речника набавке: 31212000 Прекидачи снаге.
- Укупна процењена вредност набавке (за све партије предмета набавке): **24.396.000,00** динара.
- Поступак јавне набавке: Отворени поступак.
- Набавка се финансира из сопствених прихода - Финансијски план, Позиција А. – Приход.
- Редни број набавке из плана набавки: А) I. добра 183.
- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (по партијама предмета набавке).
- Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и бази прописа дана 08.09.2015. године.
- Рок за достављање понуда био је: 24.09.2015. године до 11,30 часова.
- Поступак отварања понуда вођен је дана 24.09.2015. године у 12,00 часова у Београду.
- Благовремено, тј. до дана 24.09.2015. године до 11,30 часова, пристигло је укупно 3 понуде.

Зав.бр.	Назив и адреса понуђача	Датум и сат пријема
XIV-229/3	«MINEL GENERAL ELECTRIC» д.о.о., Нехруова 111/V	23.09.2015. године у 12,38 часова
XIV-229/4	«SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, 11070 Нови Београд са подизвођачем „ЕНИПИНВЕСТ“ д.о.о., Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница	24.09.2015. године у 10,50 часова
XIV-229/5	«ЕНИПИНВЕСТ» д.о.о., Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница	24.09.2015. године у 11,25 часова

- Неблаговремено пристиглих понуда није било.

ТАБЕЛА ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА ИЗ ПРИСТИГЛИХ ПОНУДА
(јединичне цене - по партијама предмета набавке без пореза на додату вредност)

Р. Бр. Пар.	Шифра ГСП-а	Назив добра	Јед. мере и Кол.	MINEL GENERAL ELECTRIC	SIEMENS и ЕНИПИНВЕСТ	ЕНИПИНВЕСТ	Јединична процењена вредност партије у динарима	Процењена укупна вредност партије у динарима (по партијама)	
1	320384001	PREKIDAC, ULTRABRZI JSS SIEMENS SA KOLICIMA	kom	4	/	5.789.683,75	/	5.985.000,00	23.940.000,00
2	333036201	KONTAKT, ULTRABRZOG DC PREKIDACA "SIEMENS"SKL	set	20	17.900,00	/	39.400,00	22.800,00	456.000,00

Технички опис ултрабрзих прекидача једносмерне струје	Тражено	Понуђено
		SIEMENS и ЕНИПИНВЕСТ
Nazivni napon	minimum 1000V DC	1000V DC
Maksimalni radni napon	minimum 1000V DC	1000V DC
Nazivni napon izolacije	minimum 3000V DC	3000V DC
Nazivna struja	minimum 2600A	2600A
Prekidna moć	minimum 100kA	100kA
Tip pogona	elektromagnetni	elektromagnetni
Tip samodrzanja	električni	električni
Pomoćni napon	220V DC	220V DC
Vrsta zaštite	direktna mehanička prekostrujna (bi-direkciona); opseg podešavanja 1250-2700A; vreme isključenja <4ms	direktna mehanička prekostrujna (bi-direkciona); opseg podešavanja 1250-2700A; vreme isključenja <4ms
	indirektna mehanička za brzo kondenzatorsko isključenje	indirektna mehanička za brzo kondenzatorsko isključenje
Mehanički vek uključenje/isključenje	minimum 25000 puta	minimum 25000 puta
broj i vrsta pomoćnih kontakata	minimum 5 radnih + 5 mirnih	minimum 5 radnih + 5 mirnih

Технички опис SITRAS заштитног уређаја	Захтевано	Понуђено
		SIEMENS и ЕНИПИНВЕСТ
Nominalni napon napajanja	220V AC	220V AC
Broj digitalnih ulaza	minimum 24	24
Broj digitalnih izlaza	minimum 16	16
Broj relejnih izlaza	minimum 4	4
Broj analognih ulaza	minimum 4	4
Broj analognih izlaza	minimum 2	2
Način merenja jednosmernih električnih veličina	analogno merenje sa konverzijom u digitalni optički signal	analogno merenje sa konverzijom u digitalni optički signal
Integrисane заштитне функције	1. prekostrujna zaštita od maksimalne struje - I _{max}	1. prekostrujna zaštita od maksimalne struje - I _{max}
	2. prekostrujna zaštita od bliskog kratkog spoja – ΔI	2. prekostrujna zaštita od bliskog kratkog spoja – ΔI
	3. prekostrujna zaštita od dalekog ktakog spoja – dI/dt	3. prekostrujna zaštita od dalekog ktakog spoja – dI/dt
	4. prekostrujna zaštita od prevelike struje sa prekoračenjem u konačnom vremenskom intervalu – I DMT	4. prekostrujna zaštita od prevelike struje sa prekoračenjem u konačnom vremenskom intervalu – I DMT
	5. nadnaposka/podnaponska zaštita	5. nadnaposka/podnaponska zaštita
	6. brzo kondenzatorsko isključenje	6. brzo kondenzatorsko isključenje
Vrsta kontrole i parametrizacije	Programibilni industrijski računar sa integrisanim PLC-om i grafičkim interfejsom za prikaz trenutnih veličina, funkcija i uklopnog stanja	Programibilni industrijski računar sa integrisanim PLC-om i grafičkim interfejsom za prikaz trenutnih veličina, funkcija i uklopnog stanja
Vrste komunikacionih priključaka	RJ45 i RS485	RJ45 i RS485
Vrste komunikacionih protokola	Ethernet i PROFIBUS	Ethernet i PROFIBUS
Stepen zaštite	IP20	IP20
Dozvoljena temperatura ambijenta za normalan rad	-5°C do +55°C	-5°C do +55°C

ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПРИСТИГЛИХ ПОНУДА

(на основу Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку бр. 229/7 од 30.09.2015. године)


ПОНУДА 1:

Понуђач «MINEL GENERAL ELECTRIC» д.о.о., Нехруова 111/В благовремено је доставио понуду за партију 2. Након прегледа понуде Комисија је утврдила следеће:

Понуда за партију 2 оцењује се као прихватљива и одговарајућа (понуда је дата у свему према захтевима Наручиоца из конкурсне документације), те ће се понуда за партију 2 оцењивати применом критеријума за доделу уговора.

ПОНУДА 2:

Понуђач «SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, 11070 Нови Београд са подизвођачем „ЕНИПИНВЕСТ“ д.о.о., Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница, благовремено је доставио понуду за партију 1. Након прегледа понуде Комисија је утврдила следеће:



Понуда за партију 1 оцењује се као прихватљива и одговарајућа (понуда је дата у свему према захтевима Наручиоца из конкурсне документације), те ће се понуда за партију 1 оцењивати применом критеријума за доделу уговора.

ПОНУДА 3:

Понуђач «ЕНИПИНВЕСТ» д.о.о., Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница, благовремено је доставио понуду за партију 2. Након прегледа понуде Комисија је утврдила следеће:

Понуда за партију 2 је дата у свему према захтевима Наручиоца из конкурсне документације али како вредност наведене партије предмета набавке прелази износ процењене вредности јавне набавке за ту партију, то је сходно одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама понуда, за наведену партију, неприхватљива.

Сходно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама понуда за партију 2, ће бити одбијена као неприхватљива и неће бити оцењивана у смислу одредби члана 107. став 2. Закона о јавним набавкама.

Како су се за партије 1 и 2, сходно члану 107. став 2. Закона о јавним набавкама, стекли услови за доделу Уговора, донета је Одлука да се по позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила РС и бази прописа дана 08.09.2015. године, за набавку добара: **Ултрабрзи прекидач и контакт ултрабрзог прекидача – по партијама**, бр. ВНД-229/15, а на основу критеријума за доделу уговора (критеријум примењен на све понуде из табеле понуђених цена које су оцењене као прихватљиве и одговарајуће), **уговори доделе следећим понуђачима:**

- «MINEL GENERAL ELECTRIC» д.о.о., Нехруова 111/V - за партију 2 предмета набавке. Укупна вредност набавке која се уговора за изабрану партију износи **358.000,00** динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност партије која се уговара износи **456.000,00** динара.
- «SIEMENS» д.о.о., Омладинских бригада 21, 11070 Нови Београд са подизвођачем „ЕНИПИНВЕСТ“ д.о.о., Моштаничка 86, 11261 Мала Моштаница» - за партију 1 предмета набавке. Укупна вредност набавке која се уговора за изабрану партију износи **23.158.735,00** динара без ПДВ-а. Укупна процењена вредност партије која се уговара износи **23.940.000,00** динара.

Укупна вредност уговорених партија износи **23.516.735,00** динара. Укупна процењена вредност уговорених партија износи **24.396.000,00** динара.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР ЈКП ГСП «БЕОГРАД»

Жељко Милковић, дипл. машинж

Понуда је дата у складу са изјављеним подацима из ове понуде, својим потписом

Укупна вредност јавне набавке

Укупна процењена вредност јавне набавке