

Датум: 06.10.2014.године

СМ/СМ

ВНД-130/14

ПРЕДМЕТ: појашњење 7 конкурсне документације за јавну набавку:
Електроматеријал и електроопрема објеката – по партијама, бр. ВНД-130/14

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 7

Поштовани,

У прилогу дописа, достављамо Вам појашњење 7 конкурсне документације,


Ово појашњење 7 постаје саставни део конкурсне документације.

С поштовањем,

34
2
024

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
XIV
BEOGRAD

Љепосавка Видовић Дипл.правник



Прилог : појашњење 7 конкурсне документације

ПРЕДМЕТ: Електроматеријал и електроопрема објеката – по партијама, бр. ВНД-130/14 – појашњење 7

Поштовани,
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Pitanja vezana za Partiju 9) Bužiri

Pozicija br.	Pitanja	Odgovori
Poz.1-7 i poz. 11-14	Bužir voštani - koju elektroizolacionu klasu tražite B (130°C) ili F (155°C). (NAPOMENA: Voštani bužiri su se koristili pre 40 godina i bili su u klasi „B“	Klasa B
Poz. 9	Bužir crevo Ø 13.5 rebrasto – da li se misli na PVC	PVC
Poz. 10	Bužir crevo savitljivo – da li se traži PVC rebrastm crevu ili metalnom crevu	PVC
Poz.20, 35-36	Bužir crevo - koju elektroizolacionu klasu tražite (NAPOMNA: Da li tražite u klasi F (155°C), s obzirom da pretpostavljamo da za voštane bužire mislite na klasu B) - O kom se crevu radi i za koje namene, ako je za elektromotore; u kojoj klasi B, F ili H kl.	Klasa F
Poz. 39-40	Bužir termozolacioni - koju elektroizolacionu klasu tražite: B kl. 135C; Fkl. 155C ili H 180C?	Klasa F
Poz. 1-15, 20-31, 35-42	BUŽIRI , VOŠTANI, TERMOŠKUPLJAJUĆI I DRUGI (OSIM PVC BUŽIRA) - Da li je jedinica mere za navedene pozicije u metrima	metar
Poz. 16-19, 32-34,	BUŽIR CREVO PVC - Da li je jedinica mere za navedene pozicije u kilogramima	Poz.16-19 Kilogram 32 metar 33,34 kg
Poz. 8, 15, 41 i 42	Bužir gumeni – da li tražite bužir u H kl. Za 180-200C ili se traži nešto drugo, za koje treba bliže definisati namenu.	Klasa H

Pitanja vezana za Partiju 21) Izolatori i plastični materijali

Pozicija br.	Pitanja	Odgovori
Poz. 24-27	Izolator Miofleks od 0.13 – 0.35 - Da li se radi o izolaciji klase B 135C; kl. F 155C ili klase H 180C ?	Klasa F

Pitanja vezana za Partiju 24) Izolacione trake

Pozicija br.	Pitanja	Odgovori
Poz. 1 - 2	Traka izolaciona keper samolepljiva 20 i 30 mm - Za koje je namene, da li se radi keper samolepljivoj traci (koja se više ne proizvodi) i da li umesto keper samolepljive trake može staklena samolepljiva traka?	Može i staklena
Poz. 3	Izolaciona presofiks traka kao takva ne postoji na tržištu, treba na osnovu namene i sastava dati još neki trgovački naziv i theničke karakteristike (dimenzija, sastav ..)	Može da se ponudi i keper traka samolepljiva od 20mm
Poz.	Teflon izolaciona traka – koje je širine i debljine ?	0,1x12mm

Ово појашњење 7 чини саставни део Конкурсне документације ВНД-130/14.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Берислав Томић, дипл.електро инж.