



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

Број: ВНД-283/14

Датум: 06.02.2015. године

XIV-1/1-ТТ/МИ

ПРЕДМЕТ: Електроматеријал и електроопрема објекта – по партијама, бр. ВНД-283/14 - појашњење 7

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам допис Комисије за предметну јавну набавку.

С поштовањем,



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Љепосавка Видовић, дипл.правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, поштански фах 60; телефон: 011/ 366 4000
телефакс: 011/ 2631 760; текући рачун; 290-11568-68; e-mail: office@gspbeograd.com

Одговор:

ПРЕДМЕТ: Електроматеријал и електроопрема објеката – по партијама – појашњење 7

Поштовани,

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12) достављамо Вам следеће појашњење у вези са припремањем понуде:


Питање понуђача:

Молимо Вас да нам одговорите на питања везана за доле наведене позиције у ЈН
Partija 7 – PROVODNICI, KABLOVI I KONFEKCIJSKI KABLOVI

Р.бр.	ПИТАЊЕ	ОДГОВОР
1	Pozicija 16 - PROVODNIK, GTG/J 3X2.5mm² GUMENA IZOL.I PLAST – provodnik sa izolacijom od gume i opletom od tekstila GT/J, standard JUS N.C3.401 postoji u dimenzijama 3x0,75mm ² , 3x1mm ² , 3x1,5mm ² , da li je prihvatljivo da se ponudi H05RR-F 3x2,5mm ² provodnik sa izolacijom i plaštom od gume, standard: SRPS EN50525-2-21:2011	Ponuđači mogu ponuditi i provodnik H05RR-F 3x2,5mm ² provodnik sa izolacijom i plaštom od gume, standard: SRPS EN50525-2-21:2011
2	Pozicija 63 - KABL, PRODUZNI NA MOTALICI 3X2.5mm² 40m – molimo da definišete da li da nudimo kabl PP/J ili GG/J	GG/J
3	Pozicija 64 - KABL, PRODUZNI NA MOTALICI 220V 25m – molimo da definišete presek i tip kabla (PP/J ili GG/J)	3X2.5mm ² ,GG/J
4	Pozicija 65 - KABL, PRODUZNI NA MOTALICI 380/220V 25m - molimo da definišete presek i tip kabla (PP/J ili GG/J)	5X2.5mm ² ,GG/J

SAGLASAN
Globovski
09.02.2015.

ПРЕДЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Томић Берислав, дипл.електро инжењер