



Датум: 02.10.2014.године
ТТ/СМ

ПРЕДМЕТ: Добра: **КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ**
(назив и ознака из општег речника набавке: **Систем видео надзор - 32323500**)
ВНД-181/14

РАЗЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 23

Поштовани,

У прилогу дописа, достављамо Вам разјашњење 23 конкурсне документације,

Ово разјашњење 23 постаје саставни део конкурсне документације ВНД-181/14.

С поштовањем,

e
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ОЈ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Лепосавка Видовић, дипл. правник

Прилог : разјашњење 23 конкурсне документације

ПРЕДМЕТ: Добра: **КУПОВИНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР СА УГРАДЊОМ**
(назив и ознака из општег речника набавке: **Систем видео надзор - 32323500**)

ВНД-181/14

РАЗЈАШЊЕЊЕ 23

Сходно захтеву једног од потенцијалних понуђача достављамо Вам следеће разјашњење:

Питање 1:

Да ли су под визуелном детекцијом исправности система довољне лед индикативне лампе које показују да је уређај под напоном и да уређај снима?

Одговор 1.

Потребно је да систем сигнализира исправност (или неисправност) рада појединачних камера.

Питање 2:

Да ли је потребно превести сертификате за уређаје издате од сертификационих тела?

Одговор 2:

Није потребно преводити сертификате дате од стране сертификационих тела за које се на сајту Института за стандардизацију Србије даје се веза са међународним стандардима у којој се каже „овај стандард је идентичан са“ одговарајућим европским стандардом.

Ово разјашњење 23 постаје саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку



Драган Бусарчевић, дипл. саоб. инж.